



国联质检
GUOLIAN ZHI JIAN

检测报告

TEST REPORT

№ AFF230205499

产品名称: 生活饮用水

委托单位: 周至县城镇供水有限责任公司

检测类别: 委托检测

西安国联质量检测技术股份有限公司

Xi'an United Nations Quality Detection Technology CO.,Ltd.



西安国联质量检测技术股份有限公司

国联质检
GUOLIAN ZHI JIAN

Xi'an United Nations Quality Detection Technology CO.,Ltd.

检测报告

TEST REPORT

N^oAFF230205499

共 4 页 第 1 页

产 品 名 称 Name of sample	生活饮用水	商 标 Trade mark	/
规 格 型 号 Specification	/	生产日期 / 批号 Production date / Batch	/
检 测 类 别 Inspection sort	委托检测	到 样 日 期 Date received	2023年02月23日
检 测 地 点 Test site	西安市沣东新城科源三路137号康鸿 橙方科技园1号楼C单元	检 测 日 期 Date of inspecting	2023年02月23日~ 2023年03月02日
委 托 单 位 Inspection requestor	周至县城镇供水有限责任公司	样 品 数 量 Sample quantity	5L
制 造 单 位 Manufacturer	标称“周至县城镇供水有限责任公司”	样 品 基 数 Lot size	/
委 托 方 地 址 To the address	陕西省西安市周至县周城路26号	样 品 状 态 Sample condition	样品完好,符合检测要求
抽 样 地 点 Sampling site	/	委 托 方 代 表 Principal representative	齐胜学
检 测 项 目 Items of inspection	总大肠菌群 等 32 项		
检测依据或综合 判 断 原 则 Inspection/Judge- ment regulations	GB 5749-2006 《生活饮用水卫生标准》表1		
检 测 结 果 (Result) 所检项目符合GB 5749-2006表1标准要求, 具体结果见下页。 签发日期: 2023年 03 月 02 日 Issuing Date: 2023-03-02			
备 注 Remarks	委托方送样, 检测结果仅对来样负责。		

主检

何瑞

审核

冯倩

批准

谁瑞娟





检测报告

TEST REPORT

N₀AFF230205499

共 4 页 第 2 页

序号	检测项目	单位	限值	检测结果	单项评定	方法标准
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出 (<2)	符合	GB/T 5750.12-2006 (2.1)
2	耐热大肠菌群	MPN/100mL	不得检出	未检出 (<2)	符合	GB/T 5750.12-2006 (3.1)
3	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不得检出	未检出 (<2)	符合	GB/T 5750.12-2006 (4.1)
4	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	符合	GB/T 5750.12-2006 (1.1)
5	砷	mg/L	0.01	0.000767	符合	GB/T 5750.6-2006 (6.6)
6	镉	mg/L	0.005	<0.00006	符合	GB/T 5750.6-2006 (9.7)
7	铬(六价)	mg/L	0.05	<0.004	符合	GB/T 5750.6-2006 (10.1)
8	铅	mg/L	0.01	<0.00007	符合	GB/T 5750.6-2006 (11.7)
9	汞	mg/L	0.001	<0.0001	符合	GB/T 5750.6-2006 (8.4)
10	硒	mg/L	0.01	0.000118	符合	GB/T 5750.6-2006 (7.7)
11	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	符合	GB/T 5750.5-2006 (4.1)
12	氟化物	mg/L	1.0	0.06	符合	GB/T 5750.5-2006 (3.2)
13	硝酸盐(以N计)	mg/L	10	1.18	符合	GB/T 5750.5-2006 (5.3)
14	三氯甲烷	mg/L	0.06	<0.0002	符合	GB/T 5750.8-2006 (1.2)
15	四氯化碳	mg/L	0.002	<0.0001	符合	GB/T 5750.8-2006 (1.2)
16	色度(铂钴色度单位)	/	15	<5	符合	GB/T 5750.4-2006 (1)





检测报告

TEST REPORT

N^oAFF230205499

共 4 页 第 3 页

序号	检测项目	单位	限值	检测结果	单项评定	方法标准
17	浑浊度（散射浑浊单位）	NTU	1	<1	符合	GB/T 5750.4-2006 (2.2)
18	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	符合	GB/T 5750.4-2006 (3)
19	肉眼可见物	/	无	无	符合	GB/T 5750.4-2006 (4)
20	pH	/	不小于6.5且 不大于8.5	7.93	符合	GB/T 5750.4-2006 (5.1)
21	铝	mg/L	0.2	0.0343	符合	GB/T 5750.6-2006 (1.5)
22	铁	mg/L	0.3	0.00737	符合	GB/T 5750.6-2006 (2.4)
23	锰	mg/L	0.1	0.00244	符合	GB/T 5750.6-2006 (3.6)
24	锌	mg/L	1.0	0.0129	符合	GB/T 5750.6-2006 (5.6)
25	氯化物	mg/L	250	3.96	符合	GB/T 5750.5-2006 (2.2)
26	硫酸盐	mg/L	250	12.3	符合	GB/T 5750.5-2006 (1.2)
27	溶解性总固体	mg/L	1000	119	符合	GB/T 5750.4-2006 (8.1)
28	总硬度（以CaCO ₃ 计）	mg/L	450	91.2	符合	GB/T 5750.4-2006 (7.1)
29	耗氧量 （COD _{Mn} 法， 以O ₂ 计）	mg/L	3	1.16	符合	GB/T 5750.7-2006 (1)
30	挥发酚类 （以苯酚计）	mg/L	0.002	<0.002	符合	GB/T 5750.4-2006 (9.1)
31	阴离子合成洗涤剂	mg/L	0.3	<0.050	符合	GB/T 5750.4-2006 (10.1)



西安国联质量检测技术股份有限公司 国联质检

Xi'an United Nations Quality Detection Technology CO.,Ltd.

检测报告

TEST REPORT

N₂AFF230205499

共 4 页 第 4 页

序号	检测项目	单位	限值	检测结果	单项评定	方法标准
32	铜	mg/L	1.0	<0.00009	符合	GB/T 5750.6-2006 (4.6)
以下空白						

注 意 事 项

NOTICE

- 1、纸质报告无“检验检测专用章”、“骑缝章”无效；

The paper report is invalid with no Detection Seal and Paging Seal.

- 2、电子报告无“检验检测专用章”无效，加密校验错误无效。

The electronic report is invalid with no Detection Seal and with decryption failed.

- 3、未经本机构同意，不得复制（全部复制除外）报告的声明。

The declaration of the report shall not be reproduced (except in full) without the consent of the Agency.

- 4、报告无授权签字人批准签字或其等效标识无效。

The report copy is invalid with no signature of approver or equivalent identification.

- 5、报告涂改无效。

The report copy is invalid if altered.

- 6、对报告若有异议，应于收到本报告之日十五日内向本单位提出，逾期不予受理。

Any objection for the report shall be informed to us within 15 days after received the report.

- 7、未经同意，不得擅自使用本报告进行不当宣传。

Without permission, it is forbidden by using this report for improper publicity.

联系地址（Address）：陕西省西咸新区沣东新城协同创新港8号楼

Building No.8, Synergetic Innovation Hub, Fengdong New City of Xixian New Area, Shaanxi Province

服务热线（Tel）：029-84346232

邮编（Zip Code）：710086

E-mail: xaunqd@126.com

<http://www.xaunqd.com>

客服微信号

