



国联质检  
GUO LIAN ZHI JIAN

# 检验报告

TEST REPORT

**No AFF230502358**

产品名称： 生活饮用水

委托单位： 周至县城镇供水有限责任公司

检验类别： 委托检验

西安国联质量检测技术股份有限公司

Xi'an Guo Lian Quality Detection Technology Co.,Ltd.



国联质检  
GUOLIAN ZHIJIAN

# 西安国联质量检测技术股份有限公司

Xi'an Guo Lian Quality Detection Technology Co.,Ltd.

## 检验报告

TEST REPORT

No AFF230502358

共4页第1页

产品名称 Name of sample	生活饮用水	商标 Trade mark	/
规格型号 Specification	/	生产日期/批号 Production date/Batch	/
检验类别 Inspection sort	委托检验	到样日期 Date received	2023年05月09日
检验地点 Test site	西安市沣东新城科源三路137号康鸿 橙方科技园1号楼C单元	检验日期 Date of inspecting	2023年05月09日～ 2023年05月18日
委托单位 Inspection requestor	周至县城镇供水有限责任公司	样品数量 Sample quantity	3.5L
制造单位 Manufacturer	标称“周至县城镇供水有限责任公司”	样品基数 Lot size	/
委托方地址 To the address	陕西省西安市周至县周城路26号	样品状态 Sample condition	样品完好,符合检测要求
抽样地点 Sampling site	/	委托方代表 Principal representative	齐胜学
检验项目 Items of inspection	总大肠菌群等34项		
检验依据 Inspection standard	GB 5749-2022 《生活饮用水卫生标准》		
检验结论 Test conclusion	该样品按GB 5749-2022检验,所检项目符合标准要求。		
	签发日期: 2023年05月18日 Issuing Date: 2023-05-18		
备注 Remarks	委托方送样,检测结果仅对来样负责。		

主检

何端

审核

冯倩

批准

杨俊霞

计曼



西安国联质量检测技术股份有限公司

Xi'an Guo Lian Quality Detection Technology Co.,Ltd.

## 检验报告

TEST REPORT

No AFF230502358

共4页第2页

序号	检验项目	单位	限值	检验结果	单项评定	检验方法
1	总大肠菌群	MPN/100mL	不应检出	未检出(<2)	合格	GB/T 5750.12-2006(2.1)
2	大肠埃希氏菌	MPN/100mL	不应检出	未检出(<2)	合格	GB/T 5750.12-2006(4.1)
3	菌落总数	CFU/mL	100	未检出	合格	GB/T 5750.12-2006(1.1)
4	砷	mg/L	0.01	0.000752	合格	GB/T 5750.6-2006(6.6)
5	镉	mg/L	0.005	<0.00006	合格	GB/T 5750.6-2006(9.7)
6	铬(六价)	mg/L	0.05	0.009	合格	GB/T 5750.6-2006(10.1)
7	铅	mg/L	0.01	<0.00007	合格	GB/T 5750.6-2006(11.7)
8	汞	mg/L	0.001	<0.0001	合格	GB/T 5750.6-2006(8.1)
9	氰化物	mg/L	0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.5-2006(4.1)
10	氟化物	mg/L	1.0	0.08	合格	GB/T 5750.5-2006(3.2)
11	硝酸盐(以N计)	mg/L	10	1.45	合格	GB/T 5750.5-2006(5.3)
12	三氯甲烷	mg/L	0.06	0.0005	合格	GB/T 5750.8-2006(1.2)
13	一氯二溴甲烷	mg/L	0.1	0.00040	合格	GB/T 5750.8-2006附录A
14	二氯一溴甲烷	mg/L	0.06	0.00089	合格	GB/T 5750.8-2006附录A
15	三溴甲烷	mg/L	0.1	<0.006	合格	GB/T 5750.8-2006(1.1)
16	三卤甲烷(三氯甲烷、一氯二溴甲烷、二氯一溴甲烷、三溴甲烷的总和)	mg/L	该类化合物中各种化合物的实测浓度与其各自限值的比值之和不超过1	0.00179	合格	GB/T 5750.8-2006



西安国联质量检测技术股份有限公司

Xi'an Guo Lian Quality Detection Technology Co.,Ltd.

国联质检  
GUOLIAN ZHIJIAN

## 检验报告

TEST REPORT

No AFF230502358

共4页第3页

序号	检验项目	单位	限值	检验结果	单项评定	检验方法
17	二氯乙酸	mg/L	0.05	<0.002	合格	GB/T 5750.10-2006 (9.1)
18	三氯乙酸	mg/L	0.1	<0.001	合格	GB/T 5750.10-2006 (10)
19	色度(铂钴色度单位)	度	15	<5	合格	GB/T 5750.4-2006 (1)
20	浑浊度(散射浑浊单位)	NTU	1	<1	合格	GB/T 5750.4-2006 (2.2)
21	臭和味	/	无异臭、异味	无异臭、异味	合格	GB/T 5750.4-2006 (3)
22	肉眼可见物	/	无	无	合格	GB/T 5750.4-2006 (4)
23	pH	/	不小于6.5且不大于8.5	7.65	合格	GB/T 5750.4-2006 (5.1)
24	铝	mg/L	0.2	0.175	合格	GB/T 5750.6-2006 (1.5)
25	铁	mg/L	0.3	<0.0009	合格	GB/T 5750.6-2006 (2.4)
26	锰	mg/L	0.1	0.00382	合格	GB/T 5750.6-2006 (3.6)
27	铜	mg/L	1.0	0.00139	合格	GB/T 5750.6-2006 (4.6)
28	锌	mg/L	1.0	<0.0008	合格	GB/T 5750.6-2006 (5.6)
29	氯化物	mg/L	250	4.63	合格	GB/T 5750.5-2006 (2.2)
30	硫酸盐	mg/L	250	13.2	合格	GB/T 5750.5-2006 (1.2)
31	溶解性总固体	mg/L	1000	110	合格	GB/T 5750.4-2006 (8.1)
32	总硬度(以CaCO <sub>3</sub> 计)	mg/L	450	75.2	合格	GB/T 5750.4-2006 (7.1)



国联质检  
GUO LIAN ZHI JIAN

西安国联质量检测技术股份有限公司

Xi'an Guo Lian Quality Detection Technology Co.,Ltd.

## 检验报告

TEST REPORT

No AFF230502358

共4页第4页

序号	检验项目	单位	限值	检验结果	单项评定	检验方法
33	高锰酸盐指数 (以O <sub>2</sub> 计)	mg/L	3	2.00	合格	GB/T 5750.7-2006 (1)
34	氨(以N计)	mg/L	0.5	0.02	合格	GB/T 5750.5-2006 (9.1)
以下空白						



国联质检  
GUO LIAN ZHI JIAN

# 注意事 项

## NOTICE

- 1、纸质报告无“检验检测专用章”、“骑缝章”无效；  
The paper report is invalid with no Detection Seal and Paging Seal.
- 2、电子报告无“检验检测专用章”无效，加密校验错误无效。  
The electronic report is invalid with no Detection Seal and with decryption failed.
- 3、未经本机构同意，不得复制（全部复制除外）报告的声明。  
The declaration of the report shall not be reproduced (except in full) without the consent of the Agency.
- 4、报告无授权签字人批准签字或其等效标识无效。  
The report copy is invalid with no signature of approver or equivalent identification.
- 5、报告涂改无效。  
The report copy is invalid if altered.
- 6、对报告若有异议，应于收到本报告之日十五日内向本单位提出，逾期不予受理。  
Any objection for the report shall be informed to us within 15 days after received the report.
- 7、未经同意，不得擅自使用本报告进行不当宣传。  
Without permission, it is forbidden by using this report for improper publicity.

联系地址（Address）：陕西省西咸新区沣东新城协同创新港8号楼

Building No.8, Synergetic Innovation Hub, Fengdong New City of Xixian New Area, Shaanxi Province

服务热线（Tel）：029-84346232

邮编（Zip Code）：710086

E-mail: xaunqd@126.com

<http://www.xaunqd.com>

客服微信号

