

周至县消防救援大队

当场行政处罚决定书

周消当罚决字〔2024〕第 0008 号

违法行为人（姓名、性别、年龄、出生日期、身份证件种类及号码、户籍所在地、现住址/单位名称、地址、法定代表人、统一社会信用代码）：上**，性别：男，年龄：37，出生日期：1987年03月01日，居民身份证号：610424*****17，法定代表人：/，现住址或

单位地址：周至县马召镇郭家寨村南街 49 号。

现查明 2024 年 4 月 28 日，我大队消防监督检查人员对周至县马召镇郭家寨村南街 49 号的周至县马召镇通佳包装生产厂房（周至县通佳包装有限责任公司）进行双随机、一公开消防监督检查，发现生产车间

北侧室内消火栓被杂物遮挡，违反了《中华人民共和国消防法》第二十八条之规定，以上事实有《消防监督检查记录》（编号：〔2024〕第 0539 号）、现场照片 6 张、上**陈述和申辩等证据证实。

根据《中华人民共和国消防法》第六十条第二款之规定，现决定给予上**警告的行政处罚。

执行方式：⑦ 警告□当场收缴罚款□被处罚人持本决定书在十五日内到银行缴纳罚款。逾期不缴纳的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款的数额不超过罚款本数。

如不服本决定，可以在收到本决定书之日起六十日内向周至县人民政府申请行政复议。

处罚地点：周至县马召镇郭家寨村南街 49 号

办案执法人员：李鑫、司继涛

周至县消防救援大队
二〇二四年四月二十八日

处罚前已口头告知违法行为人拟作出处罚的内容及事实、理由和依据，并告知违法行为人依法享有陈述权和申辩权。

当场行政处罚决定书已向我宣告并送达。
被处罚人：上飞飞

2024 年 04 月 28 日

一式两份，一份交被处罚人，一份交所属消防救援机构备案。