



周至县消防救援大队

行政处罚决定书

周消行罚决字〔2025〕第 0005号

违法行为人（姓名、性别、年龄、出生日期、身份证件种类及号码、户籍所在地、现住址/单位名称、地址、法定代表人、统一社会信用代码）：（姓名、性别、年龄、出生日期、身份证件种类及号码、户籍所在地、现住址/单位名称、地址、法定代表人、统一社会信用代码）：西安小桃母婴服务有限公司（悦享时光月子会所），地址：陕西省西安市周至县沙河桥公园一号1号楼10103，法定代表人：马*，统一社会信用代码：91610124MA*****。

现查明 2025年4月22日，我大队对位于陕西省西安市周至县沙河桥公园一号1号楼10103的西安小桃母婴服务有限公司（悦享时光月子会所）（统一社会信用代码：91610124MA*****，法定代表人：马*）进行投诉举报核查，经现场核查发现你单位存在以下消防安全隐患：1、三层南侧疏散通道处未设置疏散指示标志；2、一层厨房东侧墙面排烟机稳压器与配电箱连接处电器线路敷设不符合规范要求（电器线路私拉乱接）。我大队依法下发了《责令限期改正通知书》（周消限字〔2025〕第0059号），责令你单位将一层厨房东侧墙面排烟机稳压器与配电箱连接处电器线路敷设不符合规范要求（电器线路私拉乱接）的问题于2025年4月27日前改正。经2025年4月28日到期复查，你单位一层厨房东侧墙面排烟机稳压器与配电箱连接处电器线路敷设不符合规范要求（电器线路私拉乱接）的消防安全隐患问题经整改仍不符合规范要求。你单位存在电器线路的设计、敷设、维护保养、检测不符合规定的消防违法行为，违反了《中华人民共和国消防法》第二十七条第二款之规定，以上事实有《消防监督检查记录》（编号：〔2025〕第0197号）；《责令限期改正通知书》（周消限字〔2025〕第0059号）；《监督检查记录（复查）》（编号：〔2025〕第0205号）；法定代表人马*和店长肖*的询问笔录、现场照片3张、复查现场照片2张及执法记录仪视频等证据证实。

根据《中华人民共和国消防法》第六十六条之规定，现决定给予西安小桃母婴服务有限公司（悦享时光月子会所）一层厨房东侧墙面排烟机稳压器与配电箱连接处私拉乱接的电器线路责令停止使用并处罚款人民币壹仟伍佰元整的行政处罚。

执行方式和期限 1. 限你单位自收到本决定书之日起三个工作日内对一层

厨房东侧墙面排烟机稳压器与配电箱连接处私拉乱接的电器线路责令停止使用，逾期不执行停止使用决定的，强制执行。

2. 限你单位自收到本决定书之日起十五日内到周至县消防救援大队203办公室开具非税收入一般缴款书（电子）缴纳罚款。

逾期不缴纳罚款的，每日按罚款数额的百分之三加处罚款，加处罚款的数额不超过罚款的数额。

如不服本决定，可以在收到本决定书之日起六十日内向西安市周至县人民政府申请行政复议或者在六个月内依法向西安铁路运输法院提起行政诉讼。

附： / 清单

试用水印

周至县消防救援大队
二〇二五年四月三十日

行政处罚决定书已向我宣告并送达。

被处罚人：

2025年04月30日

一式三份，被处罚人和执行单位各一份，一份附卷。